



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО СЕЙСМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»**

3670032 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Агабабова, 5.
ОГРН 1030502626340, ИНН/КПП 0562055336/057301001
тел. 8 (8722) 51-68-98, 51-68-97, 51-68-96 email: gauseismo@mail.ru
СРО-И-049-21052020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35/20

по инструментальному обследованию и оценке технического состояния
здания «Каракюринская средняя общеобразовательная школа им.
Ветерана ВОВ Махмудова Г.М.», по адресу: Республика Дагестан,
Докузпаринский район, с. Каракюре.



с. Каракюре 2020г.

**4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ
«КАРАКЮРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМ. ВЕТЕРАНА ВОВ МАХМУДОВА Г.М.»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН, С. КАРАКЮРЕ.**


Общее техническое состояние корпусов здания «Каракюринская средняя общеобразовательная школа им. Ветерана ВОВ Махмудова Г.М.», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Докузпаринский район, с. Каракюре, оценивается, как **ограниченно – работоспособное** (категория *технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).*

Ограниченно-работоспособное техническое состояние является следствием физического износа под воздействием природно-климатических и человеческих факторов, а также морального износа, так как здания строились без учета строительных норм и правил, и сейсмичности участка (СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).

На основании приведенного выше заключения, все конструкции корпусов зданий и пристроек «Каракюринская средняя общеобразовательная школа им. Ветерана ВОВ Махмудова Г.М.», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Докузпаринский район, с. Каракюре, рекомендуются к демонтажу и строительству нового здания Каракюринской СООШ в соответствии современными нормами строительства и СанПиН.

Специалисты ГАУ РД «Сеймобезопасность»

Алиев Ю.И.



Джалаев Д.Ж.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

35/Каракюре 10/20

Лист

12